

## 「令和2年度公益財団法人西成労働福祉センター仮移転施設電気設備他管理業務委託」の公開見積り合せ募集に関する質問・回答

No.	資料名称	該当頁	該当項目	質問内容	回答
1	仕様書	3,4	建築設備定期検査及び特殊建築物定期検査	<p>①建築設備定期検査（年1回）、特殊建築物定期検査（調査）1回/3年で、用途・床面積により実施の有無と実施年度が異なるため、建築確認済証に記載されている用途、床面積をご教示願います。</p> <p>②防火設備定期検査（年1回）は、別途でしょうか？用途・床面積により実施の有無と実施年度が異なるため、建築確認済証に記載されている用途、床面積をご教示願います。</p>	<p>①建築確認済証に記載されている用途は「事務所」です。なお、建築確認済証では床面積としての標記ではなく、延べ面積として「1,535.60㎡」です。</p> <p>②防火設備定期検査（年1回）は、本仕様に含まれます。建築確認済証に記載されている用途は「事務所」、床面積としての標記ではなく延べ面積として「1,535.60㎡」です。</p>
				以 下 余 白	